

**Zespół Szkół Sportowych w Koszalinie:**

Informacje uzupełniające:

Dla sposobu wykonanie podłoża pod nawierzchnię,

**(strona 13 )**

**Punkt : „Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje :”,**

**Podpunkt: „ 4. skucie istniejącej nawierzchni asfaltowej i wykonanie podłoża pod nawierzchnię,”**

**Opis przekroju przez podbudowę dla placu zabaw.**

**Idąc "od dołu", mamy następujące warstwy:**

- 1. Warstwa odsączająca ( piasek 0-0,2mm ) - grubość 10cm**
- 2. Warstwa konstrukcyjna dolna ( kruszywo o fr. 31,5-63mm ) - grubość 12 cm**
- 3. Warstwa konstrukcyjna górna ( kruszywo o fr. 4-31,5 mm ) - grubość 8 cm**
- 4. Warstwa wyrównawcza ( kruszywo o fr. 0,075-4 mm ) - grubość 3cm**
- 5. nawierzchnia poliuretanowa**